

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ВЕЧЕРНЕЕ
СМЕННОЕ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 10
Лермонтова ул., д. 65,
г.Георгиевск, 357820
Ставропольский край
Телефон: (87951) 5-01-38
E-mail: georg-sc_10@mail.ru
ОГРН 1022601167148, ОКПО 22057153,
ИНН 2625010447, КПП 262501001

Заместителю главного
государственного
инспектора Георгиевского и
Кировского ГО по пожарному
надзору
Арустамян Н.Й.

11.11.2021 № 1542


на

Уважаемая Нарине Йосифовна !

На основании Предписания от 12.05.2021 г. №36/1/27 в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» устранены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

1. Установлены запоры на дверях эвакуационных выходов для обеспечения возможности их свободного открывания изнутри без ключа.
 2. Зам. Директора по ВР Вахтина И. И. (на момент проверки и. о. директора МКВСОУЦО №10) прошла обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа .
 3. Проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше .
 4. Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
 5. В связи с тем, что здание МКВСОУЦО №10 является объектом культурного наследия регионального значения «Здание, где в 20х годах размещался первый УКОМ комсомола» 1903 г. И находится под охраной «Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия» вопрос о замене на окна глухих решеток на распашные решетки находится в стадии решения (документы прилагаются)
- Приложения: на 16 листах в одном экземпляре.

Директор МКВСОУЦО №10



М. В. Зотова