



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

355 000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164, тел. (8652)245226, факс (8652)324321 fire77@bk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому и
Кировскому городским округам**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Георгиевск, ул. Пятигорская, 4, 357820, тел/факс (87951) 2-30-25, georgievsk77@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 36/1/27

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение
Центр образования №10**

**Ставропольский край, Георгиевский городской округ, г. Георгиевск,
ул. Лермонтова, 65**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения главного государственного инспектора Георгиевского и Кировского ГС по пожарному надзору Гапошина А.А. № 36 от 21.04.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период 12.05.2021 г. с 10 час.00 мин. до 12 час. 00 мин. проведена проверка старшим инспектором ОНД и ПР (по Георгиевскому и Кировскому ГО) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК капитаном вн. службы Любимовой Ю.С.

**Муниципальное казенное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение
Центр образования №10**

**Ставропольский край, Георгиевский городской округ, г. Георгиевск,
ул. Лермонтова, 65**

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.о. директора Вахтиной И.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечить возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 26	15.11.2021	

2.	Руководителю организации пройти обучение мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 3	15.11.2021	
3.	Руководителю организации организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 17 б	15.11.2021	
4.	На объекте защиты глухие решетки на окнах сделать распашными	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 16 г	15.11.2021	
5.	Информацию о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 54, 60, 48	15.11.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР (по Георгиевскому и Кировскому городским округам) Любимова Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«12» 05 20 21 г.




М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

И.о.директора Вахтина И.И.

(должность, фамилия, инициалы)


(подпись)

«12» 05 20 21 г.

№	Имя государственного инспектора по пожарному надзору	Имя государственного инспектора по пожарному надзору	Имя государственного инспектора по пожарному надзору	Имя государственного инспектора по пожарному надзору
1	Любимова Ю.С.	Вахтина И.И.		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				